Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente
della Lombardia

ARPA

Dipartimento Provinciale di Milano
U.O. Agenti Fisici - Sede di Milano Città
Via F. Juvara, 22
20129 MILANO
Tel. 02.74872.266
Fax 02.70124857

PROT N° 6570
CLASS 3.3.6
Milano, 18/01/2011
Fasc. _____

Comune di
PESCHIERA BORROMEO

Codice Amministrazione: c_g488
Prot. Generale n° 0001517 A
Data 19/01/2011 Ora 12:40
Classificazione 6 - 3 - 0

Spett.le Comune di Peschiera Borromeo
c.a. Sig. Sindaco
Via XXV Aprile, 1
20068 Peschiera Borromeo
Fax 02.51690207

Oggetto: PII Bellaria, Peschiera Borromeo .

In riferimento all'oggetto ed in riscontro a quanto concordato nel corso della riunione del 14 c.m. con Vs. rappresentanti (Ing. Cancellieri, Avv. Ugoccioni), presso i ns. uffici, si conferma che, come indicato nell'oggetto della comunicazione, le osservazioni di cui al ns. precedente prot. 33594 del 10/03/2010, ivi comprese le conclusioni "... si ritiene che non sia dimostrata la compatibilità acustica e si rimane in attesa delle integrazioni come sopra indicato..." sono da riferirsi all'intera area oggetto di PII.

Si evidenzia che le precedenti istanze su cui la scrivente Agenzia si era espressa, sotto il profilo acustico, erano corredate da valutazioni previsionali di clima acustico redatte dal tecnico competente per tutto il PII, e non solo per parti dello stesso.

I rilievi fonometrici eseguiti dallo scrivente ufficio su richiesta di codesta amministrazione, trasmessi con ns. nota prot. 154610 del 09/11/2010, hanno evidenziato che i livelli sonori registrati presso due siti di misura, selezionati tra gli edifici più esposti, non sono conformi ai limiti fissati dal DPCM 14/11/1997; il non rispetto riguarda sia i limiti differenziali che assoluti (dal che si deduce la attuale incompatibilità acustica degli edifici con l'insediamento produttivo MAPEI, perlomeno presso gli ambienti presso cui ARPA ha eseguito le misure).

Visto quanto sopra, si conferma che, come già evidenziato nella nostra precedente del 10/03/2010, prot. 33594, non è ancora stata fornita documentazione esaustiva attestante la compatibilità acustica dell'intero PII con il contesto ambientale esistente,.
Tale documentazione dovrà essere suffragata da misure in posizioni significative da concordarsi con ARPA ed il Comune, in conformità a quanto previsto dall'art.6 dell'allegato alla DGR VII/8313 del 05/03/2002.

Restando a disposizione per ulteriori discussioni e/o contributi in relazione all'oggetto, coerentemente con i compiti istituzionali attribuiti alla scrivente Agenzia, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile U.O. Agenti Fisici
(Dott. Adriano Cati)

Il Direttore
(Ing. Franco Olivieri)

Responsabile del procedimento : Dott. A. Cati - 02 -74.872.261 - a.cati@arpalombardia.it
Pratica trattata il 17/01/2011 da: Adriano Cati